



**Comune dell'Aquila**  
*Settore Ricostruzione Pubblica*



Città dell'Aquila

Prot. n° 0052173 del 16/07/2013

INTERNA

**AVVISO PUBBLICO**

**con contemporanea pubblicazione**

**all'Albo Pretorio Comunale e Sito internet istituzionale**

**Oggetto:** Lavori di consolidamento e recupero di Palazzo Margherita in Piazza Palazzo – L'Aquila. CIG: 5074182373 - CUP : C14D10000020008

Con riferimento alla procedura di gara relativa all'affidamento in oggetto e in seguito alle numerose richieste pervenute a riguardo,

**SI COMUNICA**

Che per quanto concerne la possibilità di realizzare all'interno del cortile un vano per il posizionamento della cabina elettrica di trasformazione, la potenza massima attualmente fornita dal gestore per mantenere l'alimentazione in BT è di 100 kw. Per potenze superiori a tale soglia è necessario prevedere una cabina di trasformazione MT, come da normativa vigente.

L'Aquila, 16 luglio 2013

**Il Dirigente**  
**Responsabile del Procedimento**  
*Ing. Manio Di Gregorio*