



Comune dell'Aquila

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Via Ulisse Nurzia, 67100 L'Aquila

Città dell'Aquila

Prot n 0048726 del 04/07/2013

INTERNA

Oggetto: Appalto integrato relativo ai lavori di consolidamento e recupero di Palazzo Margherita in piazza Palazzo – l'Aquila. **Chiarimenti in merito alla classe d'uso da utilizzare per la determinazione dell'azione sismica di progetto in fase di redazione del progetto esecutivo.**

Premesso

- che codesto settore ha provveduto alla redazione del progetto preliminare relativo ai lavori di consolidamento e recupero di Palazzo Margherita in piazza Palazzo – l'Aquila;
- che è in corso di espletamento la gara per l'affidamento dei lavori mediante la procedura dell'appalto integrato di cui all'art. 53, comma 2, lett. c del Codice dei Contratti Pubblici.

CIG: 5074182373 – CUP: C14D10000020008.

In virtù di quanto premesso

si conferma che per la determinazione dell'azione sismica di progetto in fase di redazione del progetto esecutivo, così come esplicitato nella relazione R.4 del progetto preliminare posto a base di gara, **la classe d'uso da utilizzare nelle verifiche strutturali per il fabbricato è la II, classe associata a costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti.**

L'Aquila li, 04/07/2013

Il Dirigente

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Mario di Gregorio

