



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI PER L'ABRUZZO


Monastero Agostiniano di S. Amico
Via di S. Basilio, 2a - 67100 L'AQUILA
tel. 0862 48741 - fax 0862 4874246
e-mail: sbap-abr@beniculturali.it
PEC: mbac-sbap-abr@mailcert.beniculturali.it

MBAC-SBAP-ABR
TUTMON
0008965 06/06/2013
Cl. 00.01.03/11

Comune

Di

M L'AQUILA



Prot. N. Allegati Serv. Sez. N.

OGGETTO: D.L. 22.01.04 n.42 art. 21 e 22 -L'Aquila - P.zza Palazzo -Palazzo Marghe-
rita - Lavori di consolidamento e recupero - Progetto Preliminare.

In riferimento all'oggetto, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione presentata il 16.04.2013 e acquisita al protocollo della Scrivente con n. 6042 del 18.04.2013, considerato che l'immobile risulta essere tra quelli elencati di cui all'art.10 del D.L.vo n. 42 del 22/01/2004 e sottoposto a tutela in virtù dell'art. 12 comma 1 del citato decreto e non sulla base di uno specifico decreto, nel rinviare l'espressione dell'autorizzazione art.21 e 22 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 alla presentazione del progetto definitivo, si esprime parere favorevole al progetto preliminare alle condizioni di seguito riportate:

- gli interventi proposti per il consolidamento e miglioramento antisismico dovranno rispettare i dettami della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 " valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" e non dovranno essere invasivi;
- il progetto di consolidamento delle strutture murarie e qualsiasi altro intervento sui paramenti esterni dovranno garantire la conservazione:
 - dell'apparato decorativo esistente compreso l'apparato a bugnato della parte basamentale dei prospetti;
 - dell'apparecchio lapideo dei cantonali e delle altre superfici lapidee con esclusione della alterazione dimensionale dei giunti;
- dovrà inoltre essere garantita la conservazione:
 - delle superfici voltate;
 - delle superfici decorate;
 - dei pavimenti di pregio;
 - degli imbotti lapidei;
 - del cornicione;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI PER L'ABRUZZO

Monastero Agostiniano di S. Amico
Via di S. Basilio, 2a - 67100 L'AQUILA
tel. 0862 48741 - fax 0862 4874246
e-mail: sbap-abr@beniculturali.it
PEC: mbac-sbap-abr@mailcert.beniculturali.it

M

Prot. N. Allegati Serv. Sez. N.

OGGETTO:

• Non si ritiene compatibile la messa in opera di contropareti interne in cartongesso;
Dovranno inoltre essere acquisite le autorizzazioni della Soprintendenza BSAE per gli interventi sulle opere d'arte e della Soprintendenza Archeologica per l'esecuzione delle opere in fondazione.

Al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva ai partecipanti alla gara d'appalto e la massima aderenza delle proposte progettuali e delle offerte tecniche ai principi di tutela e conservazione, si rappresenta l'opportunità di recepire le suddette prescrizioni nella predisposizione del bando di gara.

Si fa presente che al fine di perfezionare la definizione dello stato del bene l'Ente proprietario deve attivare la procedura di "verifica dell'interesse culturale" così come previsto dal Decreto Ministeriale 25.01.2005 sul sito www.benitutelati.it.

Si restituiscono i grafici approvati.

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. M. Alessandra Vittorini)

Il responsabile del procedimento
Arch. Franco De Vitis

/AM